

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«ИНСАРСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

431430, Россия, Республика Мордовия, город Инсар, улица Советская, дом 45
Телефон/факс 8(83449) 2-10-65, 2-10-78

№ 155

От 27.11.2024 г.

Главному государственному
санитарному врачу по Рузаевскому,
Кадошкинскому, Инсарскому
районам,
Ю. П. Михайлову

В ответ на Ваше предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 25.03.2024 г. № 120, ГБОУ РМ «Инсарская общеобразовательная школа-интернат» сообщает о принятых мерах:

1. Умывальные раковины в туалетных комнатах, расположенных на 1 этаже учебного корпуса обеспечены подводом горячей воды через водонагревательные котлы (фото 1, 1.1., 1.2, 1.3);
2. Отделка потолка и стен в жилой группе для девочек №8 и №9, в жилой группе для мальчиков №8 приведена в соответствие с требованиями санитарных правил и нормативов (фото 2, 2.1, 2.2);
3. Умывальная раковина в туалетной комнате бани обеспечена подводом горячей воды через газовую колонку для бани (фото 3, 3.1);
4. Приобретена кухонная посуда для приготовления I, II, III блюд из нержавеющей стали (фото 4). Посуда из алюминия не используется;
5. Бытовая ванна в постирочной обеспечена подводом горячей и холодной воды через водонагревательный бак (фото 5, 5.1);
6. Подача горячей и холодной воды к умывальной раковине в постирочной осуществляется через смеситель (фото 6);
7. В кабинете диетической сестры произведена замена линолеума (фото 7).

Директор школы-интерната



В.В. Зарубин
В.В. Зарубин